

令和5年1月25日

公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団

ロームシアター京都管理課

### ロームシアター京都の入札案件に係る質問への回答

(ロームシアター京都車椅子用・乗用昇降機保守点検業務委託)

No.	質問該当項目(書類・頁)	質問内容	回答
1	「業務委託仕様書」内、8. 企画提案・見積書の提出(2) 企画提案書について	「昇降機技術基準の解説」で推奨されている地震時の自動復旧(当社名称:地震時エレベーター自動診断&復旧システム)が仕様がありませんが、各点検業者の任意でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりで結構です。
2	同仕様書内 3. (3) 遠隔監視について	仕様書3(3)に記載の遠隔監視について、該当エレベーターすべて機械室レスにつき、監視装置は昇降路内に設置でよろしいでしょうか。	「機械室に設置し」は「機械室等に設置し」と読み替えていただき、設置していただいて結構です。
3	同仕様書別紙2 車椅子用・乗用昇降機保守点検・遠隔監視(POG)要綱内 8. 部品供給体制について	要領8に記載の部品供給体制について、当メーカーの問題だけではないと思われませんが、特に基板関係については当該部品が在庫無しの状況になると、納期長期化(6ヵ月超等)する可能性があります。よろしいでしょうか。	別紙2の要綱内 8. 部品供給体制については、故障等の早期復旧のためにも機能維持に必要な部品の安定供給を行ってください。
4	同要綱内 10(1) 技術資料について	仕様書10(1)技術資料について、保守技術資料とありますがこちらの有用性についてはどのように確認されるのでしょうか。	別紙2 要綱内への質問として回答させていただきます。 保守技術資料の有用性の確認は行いません。 当該資料は、当財団が確実な保守点検実施に必要と考える場合に提示をお願いするものです。

5	同仕様書別表 3 車椅子用・乗 用昇降機リモート点検「遠隔 機器点検」内容	仕様書別表 3 にあります遠隔 機器点検の項目について、ど のように履行確認をされるの でしょうか。	遠隔機器点検終了後にご 提出いただく報告書にて 履行確認をいたします。
---	---	---	---